



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО  
«ДОМОДЕДОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

142000, Московская обл.,  
г. Домодедово,  
ул. Заводская, дом 8

Тел.: (496) 793-02-53  
факс (496) 793-11-38  
E-mail: vodokanal129@rambler.ru  
Бухгалтерия (79) 3-44-59

Р/С 40702810200000001257, К/С 30101810400000000593 в ОАО МКБ «Дом-Банк» г. Домодедово,  
БИК 044552593, ИНН 5009034660, КПП 500901001, ОКПО 53983114, ОКОНХ 90213, ОКОГУ 49007

от 28.06.2012г. № 1782/47

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «Руполис-Растуново»

**Технические условия на подключения**  
строящегося объекта капитального строительства  
к сетям водоснабжения и канализации

Технические условия выданы:	ООО «Руполис-Растуново»
на основании заявки	письмо № 19-РР от 19.06.2012г.
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (объект)	жилая застройка
расположенного по адресу:	с. Растуново, г.о. Домодедово
на земельном участке	
Точка подключения объекта к сетям водоснабжения	Водоснабжение жилой застройки запроектировать и построить двумя водопроводными вводами: первый ввод от водопроводной сети d-150 мм, проходящей между домами 15 и 15а с. Растуново; второй ввод от водопроводной сеть d = 150мм проходящей от водозаборной скважины, расположенной возле котельной с. Растуново. Место врезки определить проектом. На вводе установить водомерный узел в соответствии с требованиями СНиП2.04.01-85* раздел 11. Без установки водомерного узла отпуск воды производиться не будет. До установки узла учета заявитель должен получить технические условия на проектирование и монтаж узла учета. Так же заявитель согласовывает с МУП «Домодедовский водоканал» проектно-техническую документацию на водомерный узел.
Точка подключения объекта к сетям водоотведения	Водоотведение жилой застройки запроектировать и построить в канализационную сеть, проходящую возле котельной с. Растуново. Врезки произвести после перекладки

	канализационной сети d-150 мм на больший диаметр. Место врезки и отметку лотка определить проектом.	
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, в течении которого действуют выданные технические условия. <u><b>В случае превышения срока подключения объекта ТУ продлить, либо получить новые.</b></u>	3 года	
Максимальная нагрузка в точке подключения м3/сут	водоснабжение	водоотведение
	887,00	887,00
Гарантированный напор в сети, атм.	водоснабжение	
	2,5	
Отметка верха трубы (для водопроводных сетей), отметка лотка трубы (для канализационных сетей)	водоснабжение	водоотведение
	определить проектом	определить проектом
Срок подключения объекта:	не ранее	не позднее
Тариф на подключение 1м3/сут, без НДС (тыс. руб.)	водоснабжение	водоотведение
	48,0	54,6
Размер платы за подключение планируемой нагрузки к сетям водоснабжения и водоотведения, в том числе НДС (руб.)	50 239 680,00	57 147 636,00

Условия подключения:

1. Заявитель согласовывает с МУП «Домодедовский водоканал» проектную документацию на присоединение объекта к сетям водоснабжения и канализации МУП «Домодедовский водоканал»

2. Проект водоотведения представить в 2-х экземплярах на согласование МУП «Домодедовский водоканал». Один экземпляр остается в МУП «Домодедовский водоканал» для осуществления технического надзора. Проект согласовать с заинтересованными организациями.

3. До начала строительства канализационного коллектора заключить договор на технадзор.

4. Заявитель вносит плату за подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения в сумме, определенной договором на подключение.

5. Заявитель до производства врезки в действующие сети водоснабжения и водоотведения предъявляет МУП «Домодедовский водоканал» для контроля устройства и сооружения для присоединения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения. После врезки задвижка пломбируется в закрытом состоянии.

6. Подача воды и прием стоков производятся после предоставления исполнительной документации, актов гидравлического испытания, дезинфекции трубопроводов, сертификатов на гигиеническое соответствие примененных материалов, оформления договора- обязательства на отпуск воды и прием канализационных стоков и акта балансовой и эксплуатационной ответственности между МУП «Домодедовский водоканал» и абонентом, а так же при наличии водомерного узла прошедшего техническое освидетельствование с представителями МУП «Домодедовский водоканал».

---

7. Колодцы и задвижки, построенные в точках подключения на сетях МУП «Домодедовский водоканал», после ввода в эксплуатацию переходят в ведение МУП «Домодедовский водоканал».

8. До пуска в эксплуатацию сетей Заказчик обязан предъявить к сдаче в МУП «Домодедовский водоканал» необходимую документацию.

9. Заказчику необходимо заключить договор на отпуск воды и прием стоков по адресу: г. Домодедово, ул. Заводская, д. 8, каб. 107

*10. Если к настоящим техническим условиям в течение 45 дней претензий не поступит, они считаются принятыми.*

Директор



**И.С. Буланова**

Т.И. Лямцева  
8(496)793-43-88